

## DATI TECNICI SUPER EOLO

<i>Portata termica nominale</i>	<i>kcal/h (kW)</i>	<i>23200 (26,98)</i>
<i>Portata termica ridotta</i>	<i>kcal/h (kW)</i>	<i>9700 (11,28)</i>
<i>Potenza termica nominale (utile)</i>	<i>kcal/h (kW)</i>	<i>21000 (24,42)</i>
<i>Potenza termica ridotta (utile)</i>	<i>kcal/h (kW)</i>	<i>8000 (9,30)</i>
<i>Diametro ugelli riferito a diversi tipi di gas:</i>		
- <i>Metano (G20)</i>	<i>mm</i>	<i>1,30</i>
- <i>G.P.L. (G30)</i>	<i>mm</i>	<i>0,77</i>
- <i>Diametro ugello pilota per Metano (G20)</i>	<i>mm</i>	<i>0,29 (2 fori)</i>
- <i>Diametro ugello pilota per G.P.L. (G30)</i>	<i>mm</i>	<i>0,24</i>
<i>Pressione max d'esercizio circuito riscaldamento</i>	<i>bar</i>	<i>3</i>
<i>Temperatura max d'esercizio circuito riscaldamento</i>	<i>°C</i>	<i>85</i>
<i>Vaso d'espansione volume totale</i>	<i>l</i>	<i>8</i>
<i>Prevalenza max pompa di circolazione</i>	<i>m H<sub>2</sub>O</i>	<i>5,4</i>
<i>Potenza termica utile produzione acqua calda</i>	<i>kcal/h (kW)</i>	<i>21000 (24,42)</i>
<i>Temperatura regolabile riscaldamento</i>	<i>°C</i>	<i>30 - 80</i>
<i>Pressione minima (dinamica) circuito sanitario</i>	<i>bar</i>	<i>0,5</i>
<i>Pressione max d'esercizio circuito sanitario</i>	<i>bar</i>	<i>8</i>
<i>Prelievo minimo acqua calda sanitaria</i>	<i>l/min</i>	<i>2</i>
<i>Prelievo massimo servizio continuo (ΔT 35°C)</i>	<i>l/min</i>	<i>10</i>
<i>Prelievo massimo servizio continuo (ΔT 25°C)</i>	<i>l/min</i>	<i>14</i>
<i>Allacciamento elettrico</i>	<i>V/Hz</i>	<i>220/50</i>
<i>Assorbimento nominale EOLO IONO</i>	<i>A</i>	<i>0,7</i>
<i>Assorbimento nominale EOLO PILOTA</i>	<i>A</i>	<i>0,64</i>

		POTENZA NOMINALE	POTENZA RIDOTTA
<i>Portata in massa dei fumi (G20)</i>	<i>Kg/h</i>	<i>64</i>	<i>71</i>
<i>Portata in massa dei fumi (G30)</i>	<i>Kg/h</i>	<i>66</i>	<i>74,1</i>
<i>Temperatura fumi (G20)</i>	<i>°C</i>	<i>120</i>	<i>98</i>
<i>Temperatura fumi (G30)</i>	<i>°C</i>	<i>123</i>	<i>99</i>

*I valori di temperatura fumi sono riferiti alla temperatura aria in entrata di 15°C.*

*Gli apparecchi sono conformi al D.M. 13/04/1989 (direttive CEE 87/308), relativo alla soppressione delle interferenze radio.*